



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО САРАТОВСКОМУ,
ВОСКРЕСЕНСКОМУ И ТАТИЩЕВСКОМУ РАЙОНАМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410039, Россия, г. Саратов, пр-т. Энтузиастов, 58.
тел. + 96-37-30 E-mail: gpm6@gumchs.saratov.ru

Начальнику управления по
физической культуре и спорта
МО г. Саратова
Кузнецову Н.В.

Директору муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Детский оздоровительно-
образовательный спортивный
центр»
Карпову А.М.

17.09.2018г. № 844-2-13-49

На № _____ от _____

«О мероприятиях по обеспечению пожарной
безопасности детских оздоровительных учреждений
в осенне-зимний период и при подготовке
учреждений к летнему сезону 2019 года»

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения пожарной безопасности детских оздоровительных учреждений в осенне-зимний период 2018-2019 гг. и подготовки к летнему оздоровительному сезону 2019 года, предлагаю Вам выполнить ряд мероприятий, с учетом изменений в Правила противопожарного режима в РФ, вступивших в законную силу с 26.09.2017 года, а именно:

- обесточить неэксплуатируемые здания учреждений;
- слить воду из системы противопожарного водопровода, проложенного по территории учреждений;
- в зимнее время очищать от снега и льда источники наружного противопожарного водоснабжения и подъезды к ним;
- с лицами, осуществляющими круглогодичную охрану зданий, провести дополнительный противопожарный инструктаж, в том числе по вопросу эксплуатации электрооборудования, иных теплогенерирующих устройств, порядке действий в случае возникновения пожара.

до начала весенне-летнего пожароопасного периода:

- обеспечить очистку территории детского оздоровительного учреждения от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов т.д.;
- обеспечить создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах;

до начала работы учреждения:

Вх. № 95
от 18.09.18
А. Карпов

Управление по физической культуре и спорту администрации муниципального образования "Город Саратов"	
Вх. № 95	от 18.09.18
Дело № _____	

- обеспечить проведение современного технического обслуживания и ремонта противопожарных систем, в том числе оборудования, обеспечивающего вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны;

- обеспечить прохождение обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и лиц, ответственных за противопожарное состояние учреждений (с отрывом от производства), а также лиц, осуществляющих круглосуточную охрану зданий (без отрыва от производства);

- провести огнезащитную обработку (проверку качества) деревянных конструкций чердачных помещений зданий;

- обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (п. 9 ППР в РФ);


- обеспечить наличие первичных средств пожаротушения с учетом их ранга тушения модельного очага пожара из расчета, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров (п. 474 ППР в РФ, приложение № 1 к ППР в РФ);

- провести проверку работоспособности пожарной мотопомпы, а также оснастить ее необходимым пожарным инвентарем (пожарными рукавами и стволами);

- в виду наличия вблизи детского оздоровительного учреждения (в радиусе 100 метров) естественного водоисточника (р. Волга), устроить к нему подъезд с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п. 80 ППР в РФ).

О принятых мерах прошу проинформировать ОНД и ПР по Саратовскому, Воскресенскому и Татищевскому районам Саратовской области до 01.10.2018 года.

Заместитель начальника ОНД и ПР по
Саратовскому, Воскресенскому и Татищевскому
районам Саратовской области ОНД и ПР
Главного управления МЧС России по
Саратовской области
подполковник внутренней службы



В.А. Мустафеев